

Engelsfors vattenverk, egenkontroll

- Om det händer något oförutsett med vattnet eller utrustningen skrivs avvikelserna och åtgärden upp.

Datum	Tid	Underhåll/kontroll	Mätarställn	Förb m ³	Anteckningar	Signatur
21-08-30	18.00	Luft o. vattennivå	57525	51	4 steg 6.4 m ³ /dag	HS
09-08	10.00	- " -	57573	28		HS
210908	10 ⁰⁰	Vattenprov	57581			SB
0918	12.10	Luft o vattennivå	57642	6.2	Förbrukning 30/8-18/9 6.2 m ³ /dygn	HS
210929	8.50	- " -	57713		Spolat borrhål och bytt pump	BS
211009	12.20	- " -	57779	6.6	Bra inflöde från råvattenpump	HS
211019	10 ⁰⁰	K-prov omprov <small>mikrobiolog</small>	57843			SB
211021	13 ⁰⁰	- " -	57863		Åkut - förhöjda e-coli bakterier	SB
211023	13.30	Klorering	57882		Klorerat borrhål o magasin, cirkulerat vatten mellan tank och magasin	HS
- " -	15.30		57896		2 liter i magasin o 0.5 l i borrhål	HS
211028	15.15	Kontroll	57936	6.0		
- " -	15.15	Klorering	- " -		3 liter i magasinet o 1 liter i borrhålet.	HS
211028	15.40		57940		cirkulerat vatten, klart	
211030	13.50	Klorering	57965		7.5 liter i magasinet o 2 liter i borrhål	HS
211103	12 ³⁵	Omprov, bakt	57964		cirkulerat vatten, klart	
			58008		kompl. vattenprov	SB
211107	12.10	Klorering	58032		2.2 liter i magasinet, 2 liter i borrhål	HS
	13.50		58043		2.2) cirkulerat vatten klart	

Engelsfors vattenverk, egenkontroll

- Om det händer något oförutsett med vattnet eller utrustningen skrivs avvikelserna och åtgärden upp.

Klorhalten ökad från
0.5 dl till 1 dl på
10 L vatten

Datum	Tid	Underhåll/kontroll	Mätarställn	Förb m ³	Anteckningar	Signatur
211107	11:45	Klorprov	58051		Klorhalt 0,5 ppm	AB
211110	13:10	Klorering	58073		9 liter i magasinet 11 liter i Borrhål	BS
211110	14:00	- - -	58079	6	Cirkulerat vatten, klart	
211113	14:50	Kontroll	58099		^{Tomt magasin} Missat att slå på råvattenp. den 10:e	HS
211115	14:10	Klorering	58115		10,9 liter i magasin, 11 liter i borrhål	HS
- - -			58117	2	Cirkulerat vatten, klart	
211117	14:10	Klorering	58130		5 liter i magasin	HS
- - -	14:25		58133	3	Cirkulerat vatten, klart	
211121	14:50	Klorering	58163		5 liter i magasin	HS
- - -	15:15		58167	4	Cirkulerat vatten, klart	SB
211123	10:15	omprov e-coli	58179		5 liter i magasin	
211123	16:05	Klorering	58188		5 liter i magasin, bytt utomhuslo	HS
	16:20		58191	3	Cirkulerat vatten, klart	
211127	14:20	Klorering	58212		5 liter i magasin	HS
- - -	14:45		58216	4	Cirkulerat vatten, klart	
211204	14:00	Klorering	58264		5 liter i magasin	HS
- - -	14:20		58267	3	cirkulerat vatten, klart	
211212	15:00	Klorering	58318		5 liter i magasin	HS
- - -	15:30		58321	3	cirkulerat vatten, klart	

Engelsfors vattenverk, egenkontroll

- Om det händer något oförutsett med vattnet eller utrustningen skrivs avvikelserna och åtgärden upp.

Klorerat 18 99r

Datum	Tid	Underhåll/kontroll	Mätarställn	Förb m ³	Anteckningar	Signatur
21-12-18	12.00	Klorering	58357		5 liter i magasin	HS
-11-	12.15		58360	3	Cirkulerat vatten, klart	
21-12-27	11.00		58430		Omprov vatten	SIS
21-12-29	14.15	Klorering	58448		5 liter i magasin	HS
-11-	14.40		58452	4	Cirkulerat vatten, klart	
22-01-15	13.10	Klorering	58585		5 liter i magasin, fyllt på luft	HS
-11-	13.30		58588	3	Cirkulerat vatten, klart	
22-01-29	11.50	Klorering	58666		5 liter i magasin	HS
-11-	12.10		58688	2	Cirkulerat vatten, klart	
22-02-13		Klorering	58791		5 liter i magasin	HS
-11-			58793	2	Cirkulerat vatten, klart	
22-02-26	16.10	Klorering	58885		5 liter i magasin	HS
-11-	16.25		58888	3	Cirkulerat vatten, klart	